



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Красноярскому краю**

ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор и надзор в области
защиты прав потребителей, об устранении выявленных нарушений

16 февраля 2022 года

№ 3761

г. Канск

Специалистом - экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске Васюкович Ириной Ильиничной при проведении плановой выездной проверки в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 20 г. Канска (сокращенное наименование: МБОУ ООШ № 20 г. Канска), ОГРН 1022401360024, ИНН 2450005186, зарегистрировано в Межрайонной инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 8 по Красноярскому краю 19 ноября 2002 года, дата регистрации в качестве юридического лица 20 июля 1994 года, адрес регистрации/юридический адрес: 663604, Россия, Красноярский край, г. Канска, ул. Молодогвардейская, д. 5, на основании решения о проведении контрольно-надзорного мероприятия начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора санитарного врача по г. Канску, Абанскому, Дзержинскому, Иланскому, Ирбейскому, Канскому, Нижнеингашскому и Тасеевскому районам Хорохордина Владислава Викторовича от 21 января 2022 года № 207, выявлены нарушения обязательных требований действующего законодательства Российской Федерации (акт проверки от 16 февраля 2022 года № 3756).

Руководствуясь п. 1 ч. 2 ст. 90 Федерального закона от 31 июля 2021 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», абз. 2 п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия человека, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предписываю МБОУ ООШ № 20 г. Канска:

1. Устранить нарушения:

1.1. п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее сокращенное наименование: СП 2.4.3648-20) выразившееся в необеспеченности безопасных условий пребывания детей и персонала, а именно: покрытие проездов, подходов, дорожек на территорию с улицы 40 лет Октября до здания МБОУ ООШ № 20 г. Канска имеет неровную поверхность, трещины, выбоины и повреждения;

1.2. п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 выразившееся в неудовлетворительном состоянии поверхностей крыльца в при входе в здание (центральный вход) (имеются выбоины, неровности, места заделки очень скользкие, ступеньки — покатые, что способствует травматизму, представляет угрозу жизни и здоровью детей и персонала);

1.3. п. 2.5.1. СП 2.4.3648-20 выразившееся в используемых строительных и отделочных материалов не устойчивых, поверхность не безопасна, так при визуальном осмотре здания снаружи установлено: фасад здания, и цоколь не подвергались капитальному ремонту в течение многих лет в результате отделки отслаивается и осыпается (местами до кирпичей), образуются многочисленные трещины, что не защищает здания от повреждения и способствует разрушению;

1.4. п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20 выразившееся в несоответствии количества обучающихся в классах, использование учебных классов без учета соблюдения нормы площади на одного обучающегося не менее 2,5 м при фронтальных формах занятий (площадь кабинетов составляет: от 48,4 кв.м до 64,8 кв. м, фактическая площадь в результате для 6 А, 5 А, 7 А, 2 А, 8 А, 1 А классов площадь на обучающегося занижена до 1,5-2,31 кв. м в 1 А классе учебное помещение перегружено учебной мебели, установлено 34 рабочих места для 33 учащихся по списку, в результате на одного ребенка приходится 1,5 кв.м; от 1,5 до 5,5 кв.м);

1.5. п. п. 2.5.1., 2.7.5. СП 2.4.3648-20 выразившееся в применении отделочных материалов не устойчивых к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, так в отдельных учебных кабинетах используемая учебная мебель – столы, стулья находятся в изношенном состоянии, с поврежденной отделкой поверхностей (в кабинете №№ 1, 11, 13, 16, в мастерской — класс для теории) с дефектами, боковые поверхности с открытой ДСП;

1.6. п. п. 2.4.3., 3.4.7. СП 2.4.3648-20, таблица 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21) выразившееся в несоответствии установленной мебели для учащихся начальных классов в соответствии с ростовыми данными (для всех учащихся установлена и используется мебель для роста детей 1450-1600 мм (№ 4 – красная маркировка, № 5 – зеленая), при требовании для детей с ростом 1150-1300 мм (№ 2-фиолетовая), 1300-1450 мм (№ 3 – желтая);

1.7. п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20 выразившееся в необорудовании демонстрационного стола учебного кабинета физики на подиуме;

1.8. п. 3.4.10. СП 2.4.3648-20 выразившееся в необорудовании комнаты (кабина) личной гигиены девочек;

1.9. п. п. 2.4.11., 2.6.3., 3.4.10. СП 2.4.3648-20 выразившееся в отсутствии отдельного санитарного узла для работников школы (для персонала используются помещения для обработки инвентаря на 1 и 2 этажах здания, оборудованные чашей Генуя на 1 этаже и унитазом на 2 этаже); в не соблюдении условий для личной гигиены персонала, умывальные раковины для рук отсутствуют;

1.10. п. п. 2.4.12., 2.5.3. СП 2.4.3648-20 выразившееся в нарушенной отделке санитарно-технического оборудования (чаша Генуя на 1 этаже) в помещении для обработки инвентаря (чаша Генуя в поврежденном состоянии, что не обеспечивает качественную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств);

1.11. п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 выразившееся в отделке стен и потолков выполненных из материалов, не обеспечивающих влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно: отделка стены в коридоре, возле комнаты уборочного инвентаря (1 этаж) имеет дефекты, повреждена грибком; потолок в кабинетах №№ 1 и 11 неровный, имеют многочисленные трещины и дефекты, множественный набел не исключает отслоения и обсыпания;

1.12. п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 выразившееся в нарушенной отделке пола, что не обеспечивает проведение качественной влажной обработки и дезинфекции и не исключает травматизма среди детей и персонала, а именно: в спортивном зале (полы - неровные, имеют дефекты и повреждения, локально отслоилась краска); в гардеробных полы покрыты линолеумом с поврежденной поверхностью (имеются дыры);

1.13. п. п. 2.6.3., 3.4.13. СП 2.4.3648-20 выразившееся в отсутствии умывальных раковин с подводкой холодной и горячей воды в учебных кабинетах физики, химии-биологии (умывальники имеются только в лаборантских);

1.14. п. 3.4.12. СП 2.4.3648-20 выразившееся в необеспеченности бокового левостороннего естественного освещения в мастерских для девочек и мальчиков (при осмотре окна с левой стороны были закрыты ставнями, естественное освещение - справа);

1.15. п. п. 2.4.13., 2.8.4. СП 2.4.3648-20 выразившееся в использовании на оконных проемах в мастерской трудового обучения тюлевых штор, конструкция которых уменьшает светоактивную площадь оконного проема, при требовании оборудования окон регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы);

1.16. п. п. 2.7.2., 2.8.3. СП 2.4.3648-20 выразившееся в непроведении замены старых оконных блоков во всех помещениях школы (кроме кабинета 7-8 Б класса и спортивного зала) (в помещениях пищеблока и в обеденном зале стеклопакет затянута изморозью, состояние оконных блоков во всех

помещениях крайней степени изношенности, окна негерметичные, остекление выполнено не из цельного полотна (поверхность с намерзаниями); в нарушенной отделки поверхности подоконников (поверхность негладкая, неровная с дефектами и повреждениями);

1.17. п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 выразившееся в неисправном состоянии источников искусственного освещения в кабинете № 17;

1.18. п.п. 2.8.5., СП 2.4.3648-20, главы V п. 15 таблицы 5.54. СанПиН 1.2.3685-21 выразившееся в несоответствии уровней искусственной освещенности в учебном помещении для детей старше 7 лет (кабинет № 17), (где среднее значение составляет 259 ± 24 лк, при требовании не менее 300 лк);

1.19. п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20) выразившееся в несоответствие набора помещений и технологического оборудования столовой общеобразовательного учреждения, а именно: в отсутствии кладовой для сухих продуктов (в результате хранение продуктов организовано в производственных помещениях (в том числе в овощном цехе на специальном стеллаже, стеллаж затрудняет свободный доступ к производственному столу);

1.20. п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п.п. 2.9., 2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, таблица 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 выразившееся в отсутствии в зоне готовой продукции и раздачи производственных столов (имеется самодельная металлическая подставка), бактерицидной лампы, ванны для вторичной обработки фруктов; в отсутствии в овощном цехе овощерезки (для сырой продукции), используется электропривод для картофельного пюре (который предназначен для готовой продукции);

1.21. п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20, п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 выразившееся в отсутствии локальной вентиляции с механическим побуждением над моечными ваннами для мытья столовой и кухонной посуды;

1.22. п. 2.11.8. СП 2.4.3648-20, п. п. 2.7., 2.18. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 выразившееся в непроведении качественной влажной уборки помещений пищеблока, так решетки канальной вентиляции не очищены от пыли и копоти, что не исключает попадания инородных тел в пищевую продукцию и не способствует выпуску безопасной кулинарной продукции;

1.23. п. п. 2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 выразившееся в нарушенной внутренней отделке производственных помещений, а именно: отделка стен, потолка и пола производственных помещений пищеблока выполнены влагостойкими материалами, но окрашенная поверхность стен и потолка из-за высокой степени износа негладкая, неровная, с дефектами и повреждениями; покрытие пола также имеет дефекты, и повреждения;

1.24. п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 выразившееся в размещении технологического оборудования на пищеблоке при нарушении поточности технологических процессов (первичная заготовка

рыбы и птицы проводится в ваннах, установленных в зоне мытья и хранения кухонной посуды; нарезка сырой капусты для тушения проводится, электроприводом в зоне для готовой продукции);

1.25. п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20 выразившееся в отсутствии прибора отопления в помещении овощного цеха, в результате не обеспечивается благоприятный микроклимат;

1.26. п. 8.1.2. приложение № 7 таблица 2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 выразившееся в несоответствии фактического меню, согласно разработанному 12-дневному циклическому меню, а именно: в отсутствии в фактическом меню творога (учреждение работает по 5-дневной рабочей неделе, из меню исключены два дня, в которые проходит творожная запеканка, в результате творог из меню исключен, то есть нормы питания не выполняются);

1.27. п. 2 ст. 36 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»: выразившееся в отсутствии сведений о прохождении гигиенического обучения у Звонковой М. Н. (уборщик служебных помещений).

Срок исполнения настоящего предписания: **21.10.2024**

Ответственность за выполнение мероприятий настоящего предписания возлагается на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основную общеобразовательную школу № 20 г. Канска, руководителя МБОУ ООШ № 20 г. Канска.

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства Российской Федерации влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

О проведенных мероприятиях по исполнению настоящего предписания проинформировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске путем предоставления письменной информации в срок до 21.10.2024.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске оставляет за собой контроль за выполнением настоящего предписания.


Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Красноярскому краю в г. Канске



И. И. Васюкович

Настоящее предписание от 16.02.2022 № 3761 вручено лично директору МБОУ ООШ № 20 г. Канска Люляевой Ольге Васильевне.


(подпись) ✓

Отметка о высылке предписания заказным письмом с уведомлением о вручении: дата направления _____, № _____ квитанции, дата вручения _____

(указать в соответствии с почтовым уведомлени